

20) W pkt. VIII ppkt. 15 Zamawiający pisze: Wykonawca powinien przedstawić: „Koszty eksploatacji i serwisowania w okresie 10 lat (tj. do 80 000 mth pracy Agregatu włącznie) (podane w załączniku nr 7 z informacją, że gwarancją są objęte świece zapłonowe oraz głowice silnika) wraz z:

- Aktualnym Harmonogramem Przeglądów i Remontów Pośrednich oferowanego Agregatu Kogeneracyjnego zgodnie z DTR Producenta.
- Listą wszystkich części eksploatacyjnych wnikających z w/w harmonogramu wg DTR Producenta urządzenia.”

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Wykonawca powinien przedstawić koszty serwisowe wraz z wszystkimi przeglądami, bądź remontami występującymi przy przebiegu jednostki 80 000 mth zgodnie z harmonogramem przeglądów producenta (łącznie z przeprowadzenie przeglądu który przypada przy 80 000 mth).

Ponadto czy wyżej wspomniany harmonogram powinien zawierać wraz z podaniem czasookresu Wykonania, wykonanie takich czynności jak:

- przegląd wytwornicy pary,
- czyszczenie wymienników płytowych,
- konserwacja chłodziw wentylatorowych dla układu HT, LT,
- czyszczenie ekonomizerów na układzie spalinowym,
- wymiana płynu chłodzącego zgodnie z zaleceniami producenta silnika,
- przegląd szaf automatyki agregatu

Odpowiedź na pytanie nr 20

Uściślając odpowiedź na pytanie nr 20:

Wykonawca przedstawiając koszty eksploatacji i serwisowania w okresie 10lat musi uwzględnić przegląd przypadający przy 80 000 mth)

Zamawiający żąda, aby oferenci uwzględnili w harmonogramie przeglądów i remontów pośrednich koszty eksploatacji i serwisowania wszystkich w/w urządzeń instalacji wg DTR Producenta.